



## Пульт дистанционного управления адресный ПДУ-А

Паспорт АКПИ.468332.014-02ПС

### 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Пульт дистанционного управления адресный ПДУ-А предназначен для дистанционного управления извещателями ИПД-А, ИПТ-А в системах пожарных и управления адресных «Варта-Адрес» производства ОДО «СКБ Электронмаш».

### 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1. АКПИ.468332.014-02	Пульт дистанционного управления адресный «ПДУ-А»		
2. АКПИ.468332.014-02ПС	Пульт дистанционного управления адресный «ПДУ-А». Паспорт	1	на 5 ПДУ-А, но не менее 1 шт.
3. АКПИ.468332.014-02РЭ	Пульт дистанционного управления адресный «ПДУ-А» Руководство по эксплуатации	1	на 5 ПДУ-А, но не менее 1 шт.
	Батарея D357H (DURACEL)	4	

### 3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие пульта дистанционного управления адресного «ПДУ-А» требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, а также требований к монтажу, приведенных в эксплуатационной документации на блок.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации пульта 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

3.3 Гарантийный срок хранения пультов в заводской упаковке предприятия-изготовителя 12 месяцев с даты изготовления при условии соблюдения правил хранения.

3.4 Пульта, у которых во время гарантийного срока эксплуатации при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа будет выявлено несоответствие требованиям настоящего паспорта, заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем.

3.5 Запрещается любое вмешательство в схему или конструкцию пульта. При нарушении данного требования гарантии и ответственность изготовителя теряют силу независимо от срока нарушения.

3.6 Неописанные в настоящем паспорте гарантии, а также требования к наличию и выполнению не оговоренных в руководстве по эксплуатации технических характеристик недействительны.

3.7 За любой ущерб, вызванный нарушением правил эксплуатации и проверки, эксплуатацией неисправного пульта или неправильно выполненным монтажом системы пожарной сигнализации или автоматики, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

#### 4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пульты дистанционного управления «ПДУ-А» АКПИ.468332.014-02 заводские номера

изготовлены и приняты в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ М. П.

(личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия).

#### 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Пульты дистанционного управления «ПДУ-А» АКПИ.468332.014-02 заводские номера

упакован ОАО «СКБ Электронмаш» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

\_\_\_\_\_ должность

\_\_\_\_\_ личная подпись

\_\_\_\_\_ расшифровка подписи

\_\_\_\_\_ год, месяц, число

#### 6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование пультов в упаковке предприятия-изготовителя должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 15150 и настоящего паспорта.

6.2 Пульты в упаковке предприятия-изготовителя разрешается транспортировать на любое расстояние автомобильным и железнодорожным транспортом (в закрытых транспортных средствах), авиационным транспортом (в отапливаемых герметизированных отсеках), водным транспортом (в закрытых трюмах). Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующих на каждом виде транспорта.

6.3 Условия транспортирования должны соответствовать:

– в части воздействия климатических факторов условиям 5 ГОСТ 15150;

– в части воздействия механических факторов требованиям вибропрочности по ДСТУ EN54.

6.4 Расстановка и крепление в транспортных средствах коробок с пультами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения и удары друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

6.5 Условия хранения пультов по группе 1 ГОСТ 15150 в упаковке предприятия-изготовителя с учетом требований, определенных манипуляционными знаками «ХРУПКОЕ - ОСТОРОЖНО», «БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ».

6.6 Складирование пультов в упаковке изготовителя допускается в виде штабелей с учетом выполнения требований манипуляционных знаков «ВЕРХ», «ШТАБЕЛИРОВАНИЕ ОГРАНИЧЕНО».

6.7 Размещение упакованных пультов на расстоянии менее 0,5 м от источников тепла запрещается.

6.8 В помещениях для хранения пультов не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.

6.9 Распаковку пультов, транспортируемых в холодный период, необходимо проводить в отапливаемом помещении, предварительно выдержав их в не распакованном виде в нормальных условиях в течение 6 ч.

Система управления качеством на предприятии  
сертифицирована в соответствии с требованиями стандарта

**ISO 9001:2000**

TNO CERTIFICATION BV, THE NETHERLANDS

**Certificate expiry 18 August 2011**

**Certificate number S-2008-9850**

Certificate since 18 August 2005

#### ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОДО «СКБ Электронмаш»

ул. Головна, 265Б,

г. Черновцы,

Украина 58018

тел/факс (03722) 40639

e-mail: [spau@chelmash.com.ua](mailto:spau@chelmash.com.ua)

<http://www.chelmash.com.ua>

28.09.10