



# Пульт управления технологический адресный ПУТ-А

Паспорт АКПИ.468234.015ПС

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Пульт управления технологический «ПУТ-А» (в дальнейшем пульт) предназначен для:

- отображений состояний адресных компонентов в адресном шлейфе (ШС);
- персонального и общего сброса адресных компонентов в ШС;
- ручной, автоматической и диагностической адресации извещателей пожарных адресных;
- отправки адресного запроса на индикацию компонента своим индикатором «состояние».

## 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1. АКПИ.468234.015	Пульт управления технологический адресный «ПУТ-А»		
2. АКПИ.468234.015ПС	Пульт управления технологический адресный «ПУТ-А» Паспорт	1	
3. АКПИ.468234.015РЭ	Пульт управления технологический адресный «ПУТ-А» Руководство по эксплуатации	1	

## 3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Гарантийный срок эксплуатации пульта 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

3.2 Гарантийный срок хранения пульта в заводской упаковке предприятия-изготовителя 12 месяцев с даты изготовления при условии соблюдения правил хранения.

3.3 Запрещается любое вмешательство в схему или конструкцию пульта. При нарушении данного требования гарантии и ответственность изготовителя теряют силу независимо от срока нарушения.

3.4 Неописанные в настоящем паспорте гарантии, а также требования к наличию и выполнению не оговоренных в руководстве по эксплуатации технических характеристик недействительны.

3.5 За любой ущерб, вызванный нарушением правил эксплуатации неисправного пульта или неправильно выполненным монтажом системы пожарной сигнализации или автоматики, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

#### 4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пульт управления технологический адресный «ПУТ-А» АКПИ.468234.015 заводской номер

изготовлен и принят в соответствии действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

М. П.

(личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия)

#### 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Пульт управления технологический адресный «ПУТ-А» АКПИ.468234.015 заводской номер

упакован ОДО «СКБ Электронмаш» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность	личная подпись	расшифровка подписи
год, месяц, число		

#### 6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование пультов в упаковке предприятия-изготовителя должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 15150 и настоящего паспорта.

6.2 Пульты в упаковке предприятия-изготовителя разрешается транспортировать на любое расстояние автомобильным и железнодорожным транспортом (в закрытых транспортных средствах), авиационным транспортом (в отапливаемых герметизированных отсеках), водным транспортом (в закрытых трюмах). Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующих на каждом виде транспорта.

6.3 Условия транспортирования должны соответствовать:

- в части воздействия климатических факторов условиям 5 ГОСТ 15150;
- в части воздействия механических факторов требованиям вибропрочности по ДСТУ EN54.

6.4 Расстановка и крепление в транспортных средствах коробок с пультами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения и удары друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

6.5 Условия хранения пультов по группе 1 ГОСТ 15150 в упаковке предприятия-изготовителя с учетом требований, определенных манипуляционными знаками «ХРУПКОЕ - ОСТОРОЖНО», «БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ».

6.6 Складирование пультов в упаковке изготовителя допускается в виде штабелей с учетом выполнения требований манипуляционных знаков «ВЕРХ», «ШТАБЕЛИРОВАНИЕ ОГРАНИЧЕНО».

6.7 Размещение упакованных пультов на расстоянии менее 0,5 м от источников тепла запрещается.

6.8 В помещениях для хранения пультов не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.

6.9 Распаковку пультов, транспортируемых в холодный период, необходимо проводить в отапливаемом помещении, предварительно выдержав их в нераспакованном виде в нормальных условиях в течение 6 ч.

Система управления качеством на предприятии  
сертифицирована в соответствии с требованиями стандарта

**ISO 9001:2008**

**BUREAU VERITAS CERTIFICATION**

**Certificate expiry 22 November 2014**

**Certificate number UA226739**

Certificate since 18 August 2005

#### **ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ОДО «СКБ Электронмаш»  
ул. Головна, 265Б,  
г. Черновцы,  
Украина 58018  
тел/факс (03722) 40639  
e-mail: spau@chelmash.com.ua  
<http://www.chelmash.com.ua>